

Требования к температурному режиму в ДОО

Наименование помещения	Допустимая температура воздуха (°C)	Относительная влажность воздуха, %	Скорость движения воздуха, м/с (не более)
1	2	3	4
Организация для детей до 7 лет			
Групповая (игровая), игровая комната (помещения), помещения для занятий для детей до 3-х лет	22-24	40-60	0,1
Групповая (игровая), игровая комната (помещения), помещения для занятий для детей от 3-х до 7-ми лет	21-24	40-60	0,1
Спальные	19-21	40-60	0,1
Туалетные для детей до 3-х лет	22-24	–	0,1
Туалетные для детей от 3-х до 7-ми лет	19-21	–	0,1
Физкультурный зал	19-21	40-60	0,1
Музыкальный зал	19-21	40-60	0,1
Душевая (ванная комната)	24-26	–	0,1
Раздевальная в групповой ячейке	21-24	40-60	0,1
Кабинет для индивид. занятий с детьми (логопед, психолог) и/или кабинет для коррекционно-развивающих занятий с детьми	21-24	40-60	0,1
Прогулочные веранды (не менее)	12	–	–
Отапливаемые переходы (не менее)	15	–	0,1
Дошкольные группы, размещенные в жилых помещениях жилищного фонда	21-24	40-60	0,1



Для корректировки температуры воздуха в помещениях детского сада допустимо использовать обогреватели с терморегуляторами. Использование обогревателей с инфракрасным излучением и переносных отопительных приборов запрещено.

